



BATERIAS DE COLECTORES
60 COLECTORES 2,33 m²
139,8 m² totales

CENTRALITA DE REGULACIÓN ELECTRONICA

Red eléctrica

CALDERA MURAL
VITOPEND

DETALLE DE CONEXION
DE LA CALDERA

VOLUMEN ACUMULACIÓN SOLAR: 8000 L

ESTRATEGIAS DE FUNCIONAMIENTO

FUNCION	CONDICIONES	ESTADO DE LOS EQUIPOS
SOLAR ->ALMACENAMIENTO	1: ST ② > ST ③ +8°	④ ON ⑤ ON ⑦ ON ⑧ ON ⑩ ON ⑪ ON
	SI 1 y ST ③ > ST ③ +5°	ON ON ON ON ON ON ON ON
FIN DEL ALMACENAMIENTO	SI 1 y ST ③ < ST ③ +3°	ON ON ON ON ON ON ON ON
	ST ② < ST ③ +4°	OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
DISTRIBUCION A CONSUMO Y RETORNO DE ACS	TERMOSTATO ⑥ >80°C	OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
	ST ③ > 75°C	OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
AEROREFRIGERADOR: ACTIVAR FON "Col-refrig" y "Termo 5" CONFIGURAR: Son--Tas a 1, Tason a 105°, Tasoif a 110°	ST ⑨ > ST ③ +5°	ON ON ON ON ON ON ON ON
	ST ⑨ < ST ③ +3°	ON ON ON ON ON ON ON ON

RE Retorno
IM Impulsión

